

Odpowiedzi na pytania nr 1

## Odpowiedzi na pytania

*Zapytanie ofertowe nr 1/2025 z dnia 31.10.2025r „Budowa farmy  
fotowoltaicznej Wierzbica o mocy 80MWp”*

| L.p. | Data<br>wpłynięcia | Pytania od Wykonawców                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Odpowiedzi Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.11.2025         | Ze względu na zauważone nieścisłości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.11.2025 r.                                                                                                                                                                                       | Zamawiający informuje, że na ten moment nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert do 28.11.2025r                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2    | 04.11.2025         | W dokumentacji zauważono rozbieżności pomiędzy plikami „SLD_Wierzbica_rev.9_korSC_KPO_29.10.2025_beznazw” a „Wierzbica_PZT_GLINT_09.10.2025_korSC”. Schemat SLD nie jest w pełni spójny z projektem PZT – między innymi występują różnice w długościach odcinków okablowania. Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności. | Zamawiający informuje, że udostępniona dokumentacja projektowa (między innymi rysunki PZT, schematy SLD itp.) jest wersją koncepcyjną i pogładową. Po stronie Oferenta zgodnie z postanowieniami SIWZ pozostaje wykonanie dokumentacji projekt budowlany zamienny oraz projekty wykonawcze uwzględniające zaproponowane aparaty i urządzenia. |
| 3    | 04.11.2025         | W udostępnionym projekcie PZT – Wierzbica_PZT_GLINT_09.10.2025_korSC zauważono przekroczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy. Prosimy o potwierdzenie, czy jest to błąd graficzny, czy zamierzone rozwiązanie projektowe.                                                                                           | Zamawiający informuje, że jest to błąd graficzny                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4    | 04.11.2025         | Udostępniona przez Państwa dokumentacja PZT różni się od wersji ujętej w dokumentacji z PnB. Prosimy o udostępnienie oraz wskazanie aktualnego, docelowego projektu PZT.                                                                                                                                              | Zamawiający informuje, że udostępniona dokumentacja projektowa (między innymi rysunki PZT, schematy SLD itp.) jest wersją koncepcyjną i pogładową. Po stronie Oferenta zgodnie z postanowieniami SIWZ pozostaje wykonanie dokumentacji projekt budowlany zamienny oraz projekty wykonawcze uwzględniające zaproponowane aparaty i urządzenia. |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 04.11.2025 | Uprzejma prośba o udostępnienie dokumentacji dotyczącej Warunków Zabudowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dokumentacja została udostępniona w aktualizacji z dnia 04.11.2025: Załącznik nr 5 – Dokumentacja Projektowa\01_Aktualizacja 04.11.2025\10_WZ |
| 6 | 04.11.2025 | Prosimy o informację, czy w przygotowywanej ofercie należy ściśle bazować na przedstawionej przez Państwa koncepcji, czy dopuszczalne jest wprowadzenie optymalizacji w zaproponowanych rozwiązaniach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zamawiający dopuszcza optymalizację i zmiany w zaproponowanej koncepcji z uwzględnieniem postanowień określonych w SIWZ                       |
| 7 | 04.11.2025 | <p>1. W dokumencie „Załącznik nr 1.2 Wierzbica – Oświadczenie w zakresie warunków udziału” wskazano wymóg posiadania doświadczenia w zakresie budowy co najmniej trzech farm wiatrowych, zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1.1 SIWZ.</p> <p>„1) posiada doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie budowy co najmniej 3 (trzech) farm wiatrowych spełniających wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1.1. SIWZ;”</p> <p>Postępowanie dotyczy realizacji instalacji fotowoltaicznej, prosimy o potwierdzenie, czy jest to błąd w zapisie, czy też wymóg został określony prawidłowo.</p> | Zamawiający informuje, że jest to błąd w zapisie. Poprawiona wersja załącznika zostanie opublikowana wraz z odpowiedziami.                    |